



Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken zur Beseitigung der Interferenzen (DUVRI)	Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI)
INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER BESTEHENDEN SPEZIFISCHEN RISIKEN (Art. 26, Absatz 1 – Buchstabe B des G.v.D. 81/2008) Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen zur Beseitigung der Risiken welche auf Interferenzen zwischen den Arbeitern zurückzuführen sind (zwischen Bauherr und Auftragnehmer oder zwischen mehreren Auftragnehmern)	INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI (art. 26, comma 1 – lett. B del D.Lgs. 81/2008) Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente ed appaltatore o tra i diversi appaltatori)
TEIL 1: LISTE DER BEREICHE MIT SPEZIFISCHEM RISIKO IM GEBÄUDE	PARTE 1: ELENCO DEI LUOGHI A RISCHIO SPECIFICO PRESENTI NELL'EDIFICIO

N.B.:

Die Firma muss in den Notfallplan Einsicht nehmen und eventuell für weitere Informationen mit dem Gebäudeverwahrer Kontakt aufnehmen.

Die Firma muss, im Falle von Arbeiten in Bereichen mit spezifischem Risiko, in die „Informationen bezüglich der bestehenden spezifischen Risiken – Teil 2“, Einsicht nehmen

008.126

Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen Luigi Einaudi
St. Gertraud-Weg 3
39100 Bozen

(Letzte Aktualisierung: 13.09.2023)

N.B.:

La ditta deve consultare il piano di emergenza ed eventualmente contattare il consegnatario per ulteriori informazioni.

La ditta, nel caso di lavorazioni da svolgere in luoghi a rischio specifico presenti nell'edificio, deve prendere visione delle "Informazioni sui rischi specifici esistenti – parte 2".

008.126

Scuola prof.le prov. per il Commercio, Turismo e Servizi Luigi Einaudi
via S.Geltrude 3
39100 Bolzano

(aggiornato al: 13.09.2023)



Raum / Locale Tätigkeit / Attività		Vorhanden Presente		Eigenschaften / Caratteristiche		Position / Ubicazione		Meldeanlagen Impianti rilevazione		Löschanlagen Impianti spegnimento		Bemerkungen Note
		Ja/Sì	Nein/No			Stock Piano	Bemerkung Note	Brand Incendi	Gas			
1.	Heizraum Centrale termica	☒	☐	☒ Gas (Methan, LPG, usw / metano, GPL, ecc) ☐ Heizöl / gasolio	2685 kW	-1	☒ intern / interna ☐ extern / esterna	☒	☒	☒	Art/Tipo: Polvere + idrante	
	Generatorenraum Locale gruppo elettrogeno	☐	☒	☐ Gas (Methan, LPG, usw / metano, GPL, ecc) ☐ Heizöl / gasolio	____ kW ____ kW			☐	☐	☐	Art/Tipo:	
	Kogeneratorenraum Locale cogeneratore	☒	☐	☒ Gas (Methan, LPG, usw / metano, GPL, ecc) ☐ Heizöl / gasolio	256 kW termici 180 kW elettrici	-1		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere + idrante	
	Küche cucina	☒	☐	☐ Gas (Methan, LPG, usw / metano, GPL, ecc) ☐ Heizöl / gasolio	____ kW ____ kW	PT		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere + idrante	
2.	Brennstofflager Depositi combustibile	☐	☒	☐ Methan / metano ☐ Heizöl / gasolio ☐ LPG / GPL	Menge: m ³ Menge: lt Menge: m ³	PT	☐ unterird./ inter. ☐ extern / esterno	☐	☐	☐	Art/Tipo:	
	Lager Gasflaschen techn. Gase Deposito bombole gas tecnici	☒	☐	☒ Sauerstoff/ossigeno 3.0 ☒ Sauerstoff/ossigeno 3.5 ☒ Azethylen/acetilene ☒ Argon (Arcal 1) ☒ Miscela (Arcal 21) ☒ Azoto	Menge: 87,5 m ³ Menge: 280 m ³ Menge: 50 kg Menge: 107,5 m ³ Menge: 115 m ³ Menge: 280 m ³	PT	☒ extern / esterno			☒	Art/Tipo: Polvere	Menge: 10 bb * 8,75 mc Menge: 32 bb * 8,75 mc Menge: 10 bb* 5 kg Menge: 10 bb* 10,75 mc Menge: 10 bb* 11,5 mc Menge: 32 bb 8,75 mc
3.	Archive Archivi	☒	☐	☐ Papiermenge / Quantità carta < 5 t:				☐	☐	☐	Art/Tipo:	
				☒ Papiermenge / Quantità carta > 5 t:		PT		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere + Sprinkler	
	Lagerräume / Abstellkammern Depositi / ripostigli	☒	☐	☒ Material / Materiale: Papier / carta		-1		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere	
				☒ Materiale / Material: Verschiedenes / vario		-1		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere	
4.	Labors Laboratori	☒	☐	Art/Tipo: Leggeri	☐ Sauerstoff/ossigeno ☐ Azethylen/acetilene ☐ LPG / GPL ☐ Idrogeno ☐ Mischgas / gas misto ☐ andere gefährliche Substanzen / altre sostanze pericolose	PT	Corpo scuola	☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/CO2	



Raum / Locale Tätigkeit / Attività		Vorhanden Presente		Eigenschaften / Caratteristiche		Position / Ubicazione		Meldeanlagen Impianti rilevazione		Löschanlagen Impianti spegnimento		Bemerkungen Note
		Ja/Sì	Nein/No			Stock Piano	Bemerkung Note	Brand Incendi	Gas			
5.	Werkstätten - Praxisräume Officine – aule di pratica	☒	☐	Art/Tipo: meccaniche	☒ Sauerstoff/ossigeno ☒ Azethylen/acetilene ☐ LPG / GPL ☒ Argon ☒ Mischgas / gas misto ☒ Metano ☒ Azoto	PT	Corpo officine	☒	☒	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2i	
	Werkstätten - Praxisräume Officine – aule di pratica	☒	☐	Art/Tipo: automeccaniche	☐ Sauerstoff/ossigeno ☐ Azethylen/acetilene ☐ LPG / GPL ☒ Argon ☒ Mischgas / gas misto ☐ Metano ☐ Azoto	1	Corpo officine	☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2i	
	Werkstätten - Praxisräume Officine – aule di pratica	☒	☐	Art/Tipo: grafica digit, offset e fotografia		2	Corpo officine	☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2i	
	Werkstätten - Praxisräume Officine – aule di pratica	☒	☐	Art/Tipo: meccaniche elettriche termodinamica	☐ Sauerstoff/ossigeno ☐ Azethylen/acetilene ☐ LPG / GPL ☐ Argon ☐ Mischgas / gas misto ☒ Metano ☐ Azoto	3-4	Corpo officine	☒	☒	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2i	
6.	Raum für Hauptelektroschrank Locale quadro elettrico principale	☒	☐			PT		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2	
	Transformatorkabine Cabina di trasformazione	☒	☐			PT	☒ extern / esterno	☒	☐	☐	Art/Tipo:	
	E.D.V. / C.E.D. Serverraum / Locale server	☒	☐			3		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2	
	Batterienraum / locale batterie Akkumulatort. / loc. accumulatori	☒	☐			-1		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2	
7.	Dach / Überdachung Tetto / copertura	☒	☐			5		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2	
8.	Maschinenraum Aufzug / Lift Locale macchine ascensore/montacarichi	☒	☐			5		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2	
9.	Anderes Altro: Aule didattiche + uffici + aule informatica	☒	☐			Tutti		☒	☐	☒	Art/Tipo: Polvere/Co2/Idranti	