

# Scheda di valutazione dell'urgenza di risanamento di tetti in cemento-amianto

Allegato B - Delibera della Giunta Provinciale n. 998, del 27/06/2011

<b>PROPRIETARIO / AMMINISTRATORE:</b>			
Nome:		Tel.	
Indirizzo e Comune:			
<b>TETTO IN CEMENTO-AMIANTO:</b>			
N. particella:	p.f. <input type="checkbox"/>	p.ed. <input type="checkbox"/>	Comune catastale:
Indirizzo e Comune:			
Data del sopralluogo:			
Nel caso in cui il tetto sia gravemente danneggiato, vi sia rischio di crollo o pezzi a terra, il risanamento è da eseguire con urgenza. Altrimenti procedere con la compilazione dei seguenti punti (da A a G).		Tetto da risanare urgentemente  <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

A	Stato di conservazione del tetto	Valutazione	Punteggio
	Buono stato di conservazione, rotture assenti...	<input type="checkbox"/>	0
	Piccole rotture, superficie leggermente deteriorata...	<input type="checkbox"/>	1
	Grandi rotture, superficie fortemente deteriorata...	<input type="checkbox"/>	2
<b>B</b>	<b>Accessibilità pubblica</b>		
	Nessuna accessibilità diretta del pubblico...	<input type="checkbox"/>	1
	Accessibilità diretta del pubblico...	<input type="checkbox"/>	4
<b>C</b>	<b>Scuole/luoghi di cura</b>		
	Distanza da aree scolastiche / luoghi di cura > 100m...	<input type="checkbox"/>	1
	Distanza da aree scolastiche / luoghi di cura < 100m...	<input type="checkbox"/>	4
<b>D</b>	<b>Superficie</b>		
	<50m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	1
	50-500m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	3
	>500m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	5
<b>E</b>	<b>Ventilazione</b>		
	La copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione...	<input type="checkbox"/>	1
	La copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione...	<input type="checkbox"/>	5
<b>F</b>	<b>Ambiente con permanenza continua di persone</b>		
	La copertura è distante più di 25m da finestre/terrazze/balconi...	<input type="checkbox"/>	1
	La copertura è distante meno di 25m da finestre/terrazze/balconi...	<input type="checkbox"/>	5
	Presenza di mansarde / finestre o terrazze a diretto contatto col tetto...	<input type="checkbox"/>	10
<b>G</b>	<b>Luogo di vita/lavoro</b>		
	Copertura non visibile dall'interno (presenza di controsoffitto e/o soletta) ...	<input type="checkbox"/>	1
	Copertura a vista dall'interno...	<input type="checkbox"/>	5
<b>Risultato</b>		<b>X = A x B x C x (D + E + F + G)</b>	
	Risanamento urgente	<input type="checkbox"/>	X ≥ 15
	Risanamento non urgente / sorveglianza	<input type="checkbox"/>	X < 15

**Firma del tecnico:** \_\_\_\_\_